

SHEET FEUILLE	DESCRIPTION DESCRIPTION
2	CONTROL WIRING REGULATION
3	CONTROL TERMINAL BLOCK BORNIER CONTROLE
4	SITING IMPLANTATION

PRODUIT TYPE : 42GW
 FAN TYPE : AC MULTISPEED MOTOR
 COIL HAND & TYPE : 2 PIPES
 CONTROL : WTC
 WALVE ACTUATOR : 230V ON/OFF
 WITH ELECTRICAL HEATER



WIRING DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE

UNIT TYPE
 TYPE D'UNITE 00DCG000238600
 ORDER NUMBER
 NUMERO DE COMMANDE .

IND	MODIFICATION DESCRIPTION	MODIF NR	NAME	DATE
-----	--------------------------	----------	------	------

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	1
00DCG000238600					A


EV : Moto Ventilateur
Fan Motor
RAT : Sonde temperature de reprise
Return air temperature sensor
WT : Sonde temperature d'eau
Water temperature sensor
EHR : Relais de batterie electrique
Electric heater relay

X1 : Alimentation du controleur
Power Supply
X2 : Sortie Ventilateur
Fan Output
X3 : Relais de controle Batterie Electrique
Electric Heater Relay Control
X5 : Sortie Vanne d'eau
Water Valve Output
X6 : Sortie 0-10V d.c
0-10 V d.c Output
X7 : Bus de communication
Communication bus
X8 : Connection Sondes
Sensors Connection
X9 : Entrées Digitales
Digital Input

WTC

STANDARDISED WIRE COLOURING CODE
CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS

BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


CONTROL WIRING REGULATION

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	2
00DCG000238600					A

STANDARDISED WIRE COLOURING CODE
CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS


BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH

BORNIER
TERMINAL BLOCK




— BARRETTE DE JONCTION
JUMPER BAR


ALIMENTATION CLIENT
POWER SUPPLY



POMPE A CONDENSAT
CONDENSAT PUMP



BATTERIE ELECTRIQUE
ELECTRIC HEATER




01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CONTROL TERMINAL BLOCK
BORNIER CONTROLE

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	3
00DCG000238600					A

SECTION RESERVED FOR ADDITIONAL ON-SITE INFORMATION
PARTIE RESERVEE POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR CHANTIER

IMPLANTATION ET BORNIER
COMPONENTS ARRANGEMENT AND TERMINAL BLOCKS



NOTE : REPRESENTATION NON CONTRACTUELLE
NON-CONTRACTUAL REPRESENTATION